



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- Rozbíhající se vedení
- Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem
- Světelný zdroj
- Tlačítkový ovladač
- Tlačítkový ovladač se signálkou vestav. v tlačítku
- ZVONEK

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ ČEZ: 3+PEN, AC, 230/400V/TN-C
- SÍŤ R22: 3/N/PE, AC, 230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE
ČSN 33 2000-4-41ed3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÁ NA A V
HOŘLAVÝCH LÁTKÁCH ČSN 33 2312 ed2
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY
UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM
- VEŠKERÉ ELEKTROINSTALACE PROVÉST DLE ČSN 33 2130 ed.4



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL : <i>Michal Prokeš</i>		 <div>Vratislavova 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz</div>
Michal Prokeš		Michal Prokeš 602515841 Zbyněk Sobota 732457896		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO : parc.č.st. 24, k.ú. Olomouc-město			
INVESTOR:Dopravní podnik města Olomouce, Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc				
AKCE :NOVÉ OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ, NOVÉ ZVONKY				
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY				DATUM : 08/2025
OBSAH :D.2.5.4 Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky				STUPEŇ : DPS
PŮDORYS 2.–4.NP				MĚŘÍTKO : 1:75
				ČÍSLO ZÁK. : 25–465
				VÝKRES Č. : 4